

2024년도 행정사무감사 지적사항 조치결과

○ 부서명 : 상하수도사업본부

○ 지적사항 및 조치결과

구분	조치사항				비고
	총건수	시정	개선	권고	
합 계	9	0	3	6	
조치완료	4	0	3	1	
조치중	3	0	0	3	
장기검토	2	0	0	2	
조치불가	0	0	0	0	

2024년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 및 추진계획

소관부서	처분구분	지 적 사 항	조치결과 및 추진계획	완료구분
상하수도 사업본부	권 고	<p>107. (산업 188) 인동배수분구 하수도정비 사업 추진 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 편입 토지소유자와 원만한 협의를 통해 민원이 더 이상 발생하지 않도록 할 것. ○ 공사에 차질이 생기지 않도록 사업 추진에 만전을 기하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보상협의 지연으로 토지 수용재결 절차 이행중이며 편입토지소유자와 원만한 협의를 통해 공사시행에 차질이 없도록 만전을 기하겠음. 	조치중
	권 고	<p>108. (산업 189) 정수장 노후 장비에 대해 예산 확보 후 교체</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장의 노후 장비 관리를 철저히 할 수 있도록 관련 예산을 증액 확보할 것. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구미정수장 기술진단용역 등을 기준으로 내구연한이 지난 설비부터 매년 예산을 확보하여 교체함으로써 정수장 장비 유지관리에 만전을 기하겠음. 	조치중

소관부서	처분구분	지 적 사 항	조치결과 및 추진계획	완료구분
상하수도 사업본부	권 고	<p>109. (산업 190) 수의계약 적정 체결 촉구</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 사업의 수의계약 체결 시 한세대 다사업자의 계약으로 한 곳에 편중되지 않도록 공정성 있고 적정하게 업무를 처리할 것. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수의계약시 관련 서류를 면밀하게 검토하여, 지역 업체에 계약이 균등하게 분배될 수 있도록 최선을 다하겠음. 	조치완료
	개 선	<p>110. (산업191) 명시이월 최소화를 위한 집행률 제고</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월 금액이 과다하므로 이월금액 최소화 및 집행률 제고를 위해 업무에 만전을 기하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관로 공사 시 굴착공사에 따른 설계안전성검토 등 행정절차 이행에 장기간 소요되나, 가능한 이행 사항을 사전에 준비하고 공사 착공 시 공사 추진을 독려하여 명시이월 예산을 최소화하도록 하겠음. 	조치완료

소관부서	처분구분	지 적 사 항	조치결과 및 추진계획	완료구분
상하수도 사업본부	권 고	<p>111. (산업 192) 우수율 관련 통계 작성 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경청의 통계연보와 결산 자료의 우수율 수치가 상이함 ○ 우수율은 국비사업 확보와도 밀접한 관련이 있으므로 관리를 철저히 할 것. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결산 우수율 값 산정 시, 생활용수와 공업용수를 모두 포함하였으나, 명년부터는 공업용수를 제외한 생활용수 생산량 및 사용량을 기준으로 우수율을 산정하여 혼돈이 없도록 하겠음. ○ 현재 2023년 통계 연보 작성 중이며, 우수율 산출 공식인 $\text{우수수량}(\text{요금부과수량}) / \text{총급수량} * 100$을 바탕으로 우수율 값을 철저히 산정하겠음. 	조치중
	권 고	<p>112. (산업 193) 하수관로 미개설 지역 해결 방안 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장마철 집중호우를 대비하여 하수관거가 미개설 된 지역에 대해서도 현장 조사 후 해결 방안을 강구하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 구미시 전역에 대하여 하수도정비 기본계획(변경)을 수립 중에 있으며, 미설치된 지역에 대하여 하수관로 설치를 적극 검토하겠음. 	장기검토

소관부서	처분구분	지 적 사 항	조치결과 및 추진계획	완료구분																			
상하수도 사업본부	권 고	<p>113. (산업 194) 수도정비기본계획에 원인자부담금 재산정 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> 구미시 수도정비기본계획 결과에 따른 원인자부담금 재산정 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 경상북도 지자체 수도관경별 원인자 부담금 평균과 비교하여 우리시는 높은 수준으로 시민의 경제적 부담 등을 고려하여 원인자부담금 재산정에 따른 인상은 장기적 검토가 필요함 <p style="text-align: right;">(단위:천원)</p> <table border="1" data-bbox="1249 605 1883 824"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="4">관경(mm)</th> </tr> <tr> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>구미시</td> <td>2,592</td> <td>10,712</td> <td>23,351</td> <td>33,180</td> </tr> <tr> <td>경북평균</td> <td>2,056</td> <td>6,684</td> <td>15,821</td> <td>27,104</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	관경(mm)				50	100	150	200	구미시	2,592	10,712	23,351	33,180	경북평균	2,056	6,684	15,821	27,104	장기검토
	구 분	관경(mm)																					
50		100	150	200																			
구미시	2,592	10,712	23,351	33,180																			
경북평균	2,056	6,684	15,821	27,104																			
개 선	<p>114. (산업 195) 수도정비기본계획 수립 기준 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> '23년 수도정비기본계획을 수립하면서 최근 5년의 기준을 '15~'19년으로 세우는 것은 맞지 않으므로 개선하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> 수도정비기본계획 수립지침에 따라 기준년도는 수도정비기본계획 착수 시점의 최근 2년 이내로 반영하도록 되어 있어 구미시 수도정비 기본계획(변경)(2023) 착수 시점은 2020년 6월로 착수시점 기준 최신 통계 입수가 가능한 시점인 2019년을 기준 년도로 반영하여 계획수립하였으며, 수도 정비 초안/본안 환경부 승인절차 이행 기간 소요에 따라 2023년도에 최종 승인 되었음 	조치완료																				

소관부서	처분구분	지 적 사 항	조치결과 및 추진계획	완료구분
상하수도 사업본부	개 선	<p>115. (산업 196) 수도정비기본계획에 5공단 계획 누락</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구미시 수도정비기본계획에 5공단에 대한 계획이 없으므로 확인 후 반영 할 것. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5공단 개발사업 명칭인 구미 하이테크 벨리 개발사업으로 관련 내용을 반영하여 작성되었음 	조치완료